

**INFORMAZIONI E DATI RILEVATI CON IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO**

**(Art.25 RQDG-Deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS)**

**Codice Re.Mi.: 34661501 - Codice Impianto di Distribuzione: 35013 - Denominazione Impianto: Montegiorgio**

<b>Nome</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>ISTAT - Comune</b>	<b>Punto di rilevazione</b>	<b>Misura</b>	<b>Valore (mbar)</b>	<b>Data e ora rilevazione</b>
<b>P.P. TENNA 1</b>	<b>Via R. Anibaldi,6</b>	<b>109035 RAPAGNANO</b>	<b>90050320000106</b>	<b>Massimo</b>	21,9	23/09/2023 04:00:00
				<b>Medio</b>	21,0	/
				<b>Minimo</b>	20,5	04/09/2023 13:00:00
<b>P.P. TENNA 2</b>	<b>Via Angelelli,7</b>	<b>109017 MONTEGIORGIO</b>	<b>90050320000107</b>	<b>Massimo</b>	21,2	04/09/2023 02:30:00
				<b>Medio</b>	20,6	/
				<b>Minimo</b>	20,3	01/09/2023 12:30:00
<b>P.P. TENNA 3</b>	<b>Via G. Galilei,12</b>	<b>109017 MONTEGIORGIO</b>	<b>90050320000108</b>	<b>Massimo</b>	21,5	21/09/2023 02:30:00
				<b>Medio</b>	20,9	/
				<b>Minimo</b>	20,4	11/09/2023 14:30:00
<b>P.P. TENNA 4</b>	<b>Via Spiento, 8/A</b>	<b>109005 FALERONE</b>	<b>90050320000109</b>	<b>Massimo</b>	21,0	01/09/2023 03:00:00
				<b>Medio</b>	20,2	/
				<b>Minimo</b>	19,9	02/09/2023 13:00:00
<b>P.P. TENNA 5</b>	<b>Via Don Sturzo,18</b>	<b>109013 MONTAPPONE</b>	<b>90050320000110</b>	<b>Massimo</b>	20,5	24/09/2023 02:00:00
				<b>Medio</b>	19,7	/
				<b>Minimo</b>	18,6	06/09/2023 12:00:00
<b>P.P. TENNA 6</b>	<b>Via Bramante,23</b>	<b>109038 SERVIGLIANO</b>	<b>90050320000111</b>	<b>Massimo</b>	21,8	18/09/2023 05:00:00
				<b>Medio</b>	21,0	/
				<b>Minimo</b>	20,3	07/09/2023 12:30:00
<b>P.P. TENNA 7</b>	<b>Via U. La Malfa, 10</b>	<b>109008 GROTTAZZOLINA</b>	<b>90050320000112</b>	<b>Massimo</b>	21,3	03/09/2023 04:00:00
				<b>Medio</b>	20,2	/
				<b>Minimo</b>	19,5	08/09/2023 12:30:00
<b>P.P. TENNA 8</b>	<b>Via Trento, 15</b>	<b>109027 MONTOTTONE</b>	<b>90050320000113</b>	<b>Massimo</b>	23,9	17/09/2023 04:30:00
				<b>Medio</b>	19,8	/
				<b>Minimo</b>	19,0	04/09/2023 12:30:00