

**INFORMAZIONI E DATI RILEVATI CON IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DI ESERCIZIO  
(Art.25 RQDG-Deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS)**

**Codice Re.Mi.: 34661501 - Codice Impianto di Distribuzione: 35013 - Denominazione Impianto: Montegiorgio**

<b>Nome</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>ISTAT - Comune</b>	<b>Punto di rilevazione</b>	<b>Misura</b>	<b>Valore (mbar)</b>	<b>Data e ora rilevazione</b>
<b>P.P. TENNA 1</b>	<b>Via R. Anibaldi,6</b>	<b>109035 RAPAGNANO</b>	<b>90050320000106</b>	<b>Massimo</b>	21,4	29/01/2025 01:00:00
				<b>Medio</b>	20,3	/
				<b>Minimo</b>	19,7	13/01/2025 17:30:00
<b>P.P. TENNA 2</b>	<b>Via Angelelli,7</b>	<b>109017 MONTEGIORGIO</b>	<b>90050320000107</b>	<b>Massimo</b>	21,5	09/01/2025 03:30:00
				<b>Medio</b>	20,9	/
				<b>Minimo</b>	20,3	14/01/2025 19:30:00
<b>P.P. TENNA 3</b>	<b>Via G. Galilei,12</b>	<b>109017 MONTEGIORGIO</b>	<b>90050320000108</b>	<b>Massimo</b>	21,9	29/01/2025 01:00:00
				<b>Medio</b>	20,8	/
				<b>Minimo</b>	20,3	14/01/2025 19:30:00
<b>P.P. TENNA 4</b>	<b>Via Spiento, 8/A</b>	<b>109005 FALERONE</b>	<b>90050320000109</b>	<b>Massimo</b>	21,3	29/01/2025 03:00:00
				<b>Medio</b>	20,2	/
				<b>Minimo</b>	19,4	13/01/2025 07:30:00
<b>P.P. TENNA 5</b>	<b>Via Don Sturzo,18</b>	<b>109013 MONTAPPONE</b>	<b>90050320000110</b>	<b>Massimo</b>	19,6	10/01/2025 03:30:00
				<b>Medio</b>	18,9	/
				<b>Minimo</b>	18,4	13/01/2025 13:00:00
<b>P.P. TENNA 6</b>	<b>Via Bramante,23</b>	<b>109038 SERVIGLIANO</b>	<b>90050320000111</b>	<b>Massimo</b>	20,7	22/01/2025 04:30:00
				<b>Medio</b>	20,0	/
				<b>Minimo</b>	18,9	16/01/2025 07:30:00
<b>P.P. TENNA 7</b>	<b>Via U. La Malfa, 10</b>	<b>109008 GROTTAZZOLINA</b>	<b>90050320000112</b>	<b>Massimo</b>	20,3	08/01/2025 01:30:00
				<b>Medio</b>	19,6	/
				<b>Minimo</b>	19,2	09/01/2025 19:00:00
<b>P.P. TENNA 8</b>	<b>Via Trento, 15</b>	<b>109027 MONTOTTONE</b>	<b>90050320000113</b>	<b>Massimo</b>	20,7	02/01/2025 00:00:00
				<b>Medio</b>	20,4	/
				<b>Minimo</b>	19,9	15/01/2025 20:00:00